



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2162

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-864185





产品名称: 小型断路器

型 号: RDB5T-63

检测机构: 温州海关综合技术服务中心

国家低压电器检测重点实验室



<p>样品名称：小型断路器 型号：RDB5T-63 商 标：/ 样品数量：29 台 样品来源：送样</p> <p>收样日期：2022-01-19 完成日期：2022-04-26</p>	<p>委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工 业园)</p> <p>生产者（制造商）：人民电器集团有限公司 生产者（制造商）地址：浙江省乐清市经济开发区(柳 市人民工业园)</p> <p>生 产 企 业：人民电器集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论：依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格。</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDB5T-63； Ui：500V；Uimp：4kV； Ue：AC230/400V (1P)，AC400V (2P、3P、4P)；适用频率：50Hz； In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；瞬时脱扣类型：C 型、D 型； Icn=Ics=6000A；极数：1P、2P、3P、4P（所有极均为保护极）。</p>	
<p>主检： 日期：2022-04-26</p>	 <p>温州海关综合技术服务中心 国家低压电器检测重点实验室 2022 年 04 月 26 日</p>
<p>审核： 日期：2022-04-26</p>	
<p>签发： 日期：2022-04-26</p>	
<p>备注</p>	<p>试品编号： A1-1 (1P/D63) A1-2 (4P/D63) A2-1~3 (1P/D63) A2-4~6 (2P/D63) A2-7~9 (4P/D63) B-1~3 (1P/D32) B-4~6 (1P/D63) B-7~9 (4P/D32) B-10~12 (4P/D63) D0-1~3 (4P/D63) D0-4~6 (4P/C63)</p>
<p>变更情况详见下一页。</p>	