



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0010

# CQC 标志认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他：


申请编号：V2020CQC107502-748187  
(任务编号)

产品名称：双电源自动转换开关

型 号：RDQH5Y-125

检测机构：大连产品质量检验检测研究院有限公司



<p>样品名称: 双电源自动转换开关          型号: RDQH5Y-125          商 标: PEOPLE          样品数量: 8 台          样品来源: 企业送样          收样日期: 2021.01.18          完成日期: 2021.02.24</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司          委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区          (柳市人民工业园)           生产者: 人民电器集团有限公司          生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区          (柳市人民工业园)           生产企业: 浙江人民电器有限公司          生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站          路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:          型号: RDQH5Y-125          额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV;          控制回路额定冲击耐受电压(Uimp): 2.5kV;          额定绝缘电压(Ui): 800V;          控制回路额定绝缘电压(Ui): 690V;          约定发热电流(Ith): 50A、63A、80A、100A、125A;          额定工作电压(Ue): AC400V;          额定工作电流(Ie): 50A、63A、80A、100A、125A;          使用类别: AC-33iB;          额定短路接通能力(Icm)(峰值): 52.5kA;          额定短路分断能力(Icn): 25kA;          电器级别: CB级;          转换方式: ATSE;          极数: 3P, 4P</p>	
<p>主检: 李玉亮 日期: 2021.02.24</p>	 <p>大连产品质量检验检测研究院          有限公司          2021年02月25日</p>
<p>审核: 高云 日期: 2021.02.25</p>	
<p>签发: 崔绍芳 日期: 2021.02.25</p>	
<p>备注:</p>	